

PITANJA:

Partija 1 – pozicija br.4

Molimo vas da nam odstavite pojašnjenje o kojoj dimenziji parketa se radi i koja je vrsta drveta u pitanju.

Partija 1 – pozicija br.1 i 2

Molimo vas da nas obavestite koji vam dezen laminata i lajsni treba.

Partija 2 - keramički materijal

- stavka 3 - SAMOLIV - CEMENTNA SAMONIVELIŠUĆA MASA, za razlivanje na betonskoj podlozi koja se nalazi na tlu bez hidroizolacije - količina: 2000 kg
- stavka 4. - Olmo masa za ravnanje od 1-10mm - količina: 1.500 kg

Gledajući ovako u pitanju je isti proizvod. Samoliv ili Olmo masa su jedan isti proizvod. Razlika može da bude samo ako ste pod stavkom 3 hteli Olmo masu od 3-30 mm.

Molim Vas da proverite šta se tačno hoće, koje količine ?

- stavka 7 - fug masa - količina: 1.500 kg
prema količini pločica i količini lepka ova količina fug mase je preterana.
na primer za pločice 30x30 x0,8 , debljina fuge 2mm, potrošnja: 140gr/m², trebalo bi vam oko 42 kg fug mase.
Iz tog razloga vam puštam tehnički list za fug mase da možete izračunati koliko vam zaista treba.

Partija 3 - Boje i lakovi

- Stavka 2 i stavka 48 - odnose se na isti proizvod -glet masu za unutrašnje gletovanje
- stavka 3 i stavka 45 - odnose se na isti proizvod - Vodorazrediva osnovna boja za drvo
- stavka 11, 12, 14 i 15 - treba da se koriguju količini u zavisnosti da li hoćete profile od 3 m ilil 4 m i da prema tome odredite količinu dužnih metara, a u opisu da stavite o dužini profila na primer Profil za gips CW 100/50, 0,5 m, dužina: 3 m - potrebna količina: 21 md kao što ste uradili pravilno za stavke od 40 do 43.
- stavka 22 - pored naziva valjka treba da stoji ili odgovorajući kako ne bi favorizovali jednog proizvođača
- stavka 29 i 47 - šmirgle - koje širine 112mm ili 610 mm, bele ili crvene
- stavka 39 - Antika 3u1 bordo - nije u pakovanju 1 kg , već je u pakovanjima 0,75 L
- stavka 31 - UTP ukucavajući tiplovi sa šrafom Fi 6 - treba označiti da li je u pitanju 6x40, ili 6x60 ili 6x80

- stavka 51 i stavka 63 - radi se o istom proizvodu - Lepak za gips ploče ili je u pitanju drugo.
Molim za objašnjenje

- stavka 57 i stavka 58 - silikoni - treba navesti da li se radi o pakovanjima od 280 ml

- stavka 61 - brusna ploča za rezanje 120 x 1,2 - brusne ploče za rezanje u ovoj dimenziji nema.
Imaju rezne ploče dimenzija 115, 125, 180 i 230, a prema tome debljina rezne ploče ide od 1mm do 3 mm

ODGOVORI:

U skladu sa vašim sugestijama, biće ispravljene sve nedoumice i nelogičnosti u KD.